

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**

Amt für Verbraucherschutz

Lebensmittelkontrolle

Irina Nüesch, Dr. sc. techn.
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon direkt 062 835 30 95
Telefon zentral 062 835 30 20
Fax 062 835 30 49
irina.nueesch@ag.ch
www.ag.ch/dgs

Gemeinderat Leutwil
Wasserversorgung
5725 Leutwil

08. Dezember 2021

V1/IN

Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 21-05660

Auftraggeber: Gemeinde Leutwil, Wasserversorgung - LW11 / 30132
Probenahmegrund, Mikrobiologische Nachkontrolle zu Auftrag 21-04827
Untersuchungsantrag:
Untersuchungs- Mikrobiologie
schwerpunkte:
Probeneingang: 22.11.2021
Untersuchungs- 22.11.2021 - 29.11.2021
zeitraum:

Befunde

Die Proben wiesen eine ungenügende Qualität auf:

- 21-05660-001 (Netzstelle: Dorfzone, Feldstrasse 6, R. Graf - Küche)
Ungenügend bezüglich: Aerobe mesophile Keime.
- 21-05660-002 (Netzstelle: Dorfzone, Feldstrasse 6, R. Graf - Büro)
Ungenügend bezüglich: Aerobe mesophile Keime.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

Trinkwasserinspektor Herr J. Grimbichler hat Herrn R. Graf am 25. 11.2021 telefonisch über die Untersuchungsergebnisse informiert.
Herr Graf führt die erhöhten Werte der aeroben mesophilen Keime auf die derzeitigen Leitungsbauarbeiten zurück. Herr Grimbichler hat mit Herrn Graf vereinbart, dass Herr Graf den betroffenen Netzbereich spült und eine mikrobiologische Nachkontrolle durchführt wird, wenn die Bautätigkeiten beendet bzw. wetterbedingt unterbrochen wurden.

Freundliche Grüsse



Irina Nüesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Beilage

- Rechnung

Kopie

- Graf Sanitär GmbH, Herr Roland Graf, Brunnenmeister, Feldstrasse 6, 5725 Leutwil

Jh

Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 22.11.2021
 Probenahme durch: Roland Graf
 Letzte stärkere Regenfälle: -
 Niederschlagsmenge [mm]: -
 Niederschlagsmessort: -

Untersuchte Proben

Proben-Nr.	Probenbeschreibung	Verwendung
21-05660-001	Netzstelle: Dorfzone, Feldstrasse 6, R. Graf - Küche	Trinkwasser
21-05660-002	Netzstelle: Dorfzone, Feldstrasse 6, R. Graf - Büro	Trinkwasser

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

	Netz, Dorf, R. Graf	Beurteilungswerte	Netz, Dorf, R. Graf	Beurteilungswerte
	21-05660-001		21-05660-002	
Aerobe mesophile Keime [KBE/ml]	>400 (1360)	H = 300	>400 (920)	H = 300

H = Höchstwert / Mindestanforderung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)

Messwerte mit dem Zeichen > (grösser als) lagen über der oberen Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

Rohwerte/Schätzwerte werden in Klammern angegeben.

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur Beurteilung der Konformität ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgeführt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung für aussagekräftige Laboranalysen. Bei Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte Durchführung der Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.